



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Сахалинской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

693000, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 129, тел. 72-26-02,
факс 72-63-85, E-mail: mchs@emercom.dsc.ru, Единый «телефон доверия» (4242) 72-99-99

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Сахалинской области**

693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 60, тел. 49-70-59, факс 72-39-47,
e-mail: undpr65@mail.ru

(наименование территориального органа МЧС России)

**Территориальное отделение надзорной деятельности и
профилактической работы Александровск-Сахалинского района
УНД и ПР ГУ МЧС России по Сахалинской области**

694420, г. Александровск-Сахалинский, ул. Дзержинского, 47,
тел.: 8 (42434) 4-34-62 E-mail: as_togpn@bk.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 08/01/01 от 24 февраля 2021 года
по устранению нарушений обязательных требований муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детский сад № 2 «Ромашка».**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника территориального отделения надзорной деятельности и профилактической работы Александровск-Сахалинского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Сахалинской области Демидова Егора Игоревича № 8 от «05» января 2021 года, в соответствии с ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «12» февраля 2021г. по «24» февраля 2021г. проведена **плановая выездная** проверка главным государственным инспектором Александровск-Сахалинского района по пожарному надзору Демидовым Егором Игоревичем, на объекте надзора муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 2 «Ромашка», расположенного по адресу: 694420, Сахалинская обл., г. Александровск-Сахалинский, ул. Кондрашкина, 6.

(наименование органа ГПН) (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с следующими должностными лицами:

- Хазиева Елена Васильевна – заведующая муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 2 «Ромашка»;
- Зуевич Ольга Викторовна – ответственный за обеспечение ПБ в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 2 «Ромашка».

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта	Срок устранения нарушения	Отметка (подпись) о выполнении
-------	---	---	---------------------------	--------------------------------

	выявленного нарушения	Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	обязательных требования пожарной безопасности	(указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В северном крыле второго этажа отсутствуют планы эвакуации.	п. 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 (далее ППР в РФ).	01.05.2021г.	
2	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений складского назначения и иных с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.	п. 12 ППР в РФ.	01.05.2021г.	
3	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях лестничных клеток первого этажа, также являющиеся эвакуационными, приспособлений для самозакрывания.	п. 24 ППР в РФ.	01.05.2021г.	
4	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях лестничных клеток второго этажа, также являющиеся эвакуационными, приспособлений для самозакрывания.	п. 24 ППР в РФ.	01.05.2021г.	
5	В здании на путях эвакуации (тамбуры расположенные на первом этаже ведущие непосредственно наружу) не предусмотрено аварийное освещение.	-ч. 3 ст. 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 (далее ФЗ № 123); -п. 4.3.1. СП 1.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (далее СП 1.13130.2009); -абз. 3 п. 37 ППР в РФ.	01.05.2021г.	
6	Отсутствует направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	абз. 3 п. 48 ППР в РФ.	01.05.2021г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие

предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Контроль по исполнению предписания № 08/01/01 от 24.02.21г. по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки, но не ранее 01 мая 2021 г.

Главный государственный инспектор
Александровск-Сахалинского района
по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



Е.И. Демидов

(ФИО)

«24» февраля 2021г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Предписание направлено: _____
(делается отметка о способе направления предписания)

С предписанием ознакомлен(а), предписание для исполнения получил(а): _____

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« _____ » _____ 20 _____ г.

_____ (подпись)